

**CERT**

DVGW type examination certificate

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DW-8231BN0466Registration Number
Registriernummer**Field of Application**
*Anwendungsbereich*products of water supply
Produkte der Wasserversorgung**Owner of Certificate**
*Zertifikatinhaber*Valsir S.p.A.
Loc. Merlaro, 2, I-25078 Vestone (BS)**Distributor**
*Vertreiber*Valsir S.p.A.
Loc. Merlaro, 2, I-25078 Vestone (BS)**Product Category**
*Produktart*composite tubes for drinking water installations: PE-Xb/Al/PE-Xb tube,
manufacturing group 1 (8231)**Product Description**
Produktbezeichnung

multilayer pipe PE-Xb/Al/PE-Xb for the drinking water installation

Model
Modell

Pexal

Test Reports
*Prüfberichte*laboratory control test: V349/17.1 from 12.12.2017 (IMA)
type testing: 549/12 from 21.03.2014 (IMA)
supplement test: B016/12 from 06.07.2012 (IMA)
supplement test: B077/10 from 01.06.2011 (IMA)
supplement test: 44381/01-V from 23.02.2005 (SKZ)
type testing: 44381/01-V from 05.11.2003 (SKZ)
KTW testing: KR 146/17 from 11.07.2017 (TZW)
hygienic testing: MO 165/16 from 16.08.2016 (TZW)**Test Basis**
*Prüfgrundlagen*DVGW W 542 (01.08.2009)
UBA KTW (07.03.2016)
DVGW W 270 (01.11.2007)**Date of Expiry / File No.**
Ablaufdatum / Aktenzeichen

05.11.2023 / 17-0117-WNV

26.10.2018 Fk A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05DVGW CERT GmbH
ZertifizierungsstelleJosef-Wirmer-Str. 1-3
53123 BonnTel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

A-2/2

DW-8231BN0466

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
Pexal	manufacturing group: 1	diameters: up to 63 mm

Hints of Utilization / Remarks**Verwendungshinweise / Bemerkungen**

tested diameters: 16,0 x 2,00 mm (Al: 0,30 mm), 20,0 x 2,00 mm (Al: 0,40 mm), 26,0 x 3,00 mm (Al: 0,58 mm),
32,0 x 3,00 mm (Al: 0,70 mm), 40,0 x 3,50 mm (Al: 0,85 mm) and 50,0 x 4,00 mm (Al: 1,01 mm)

volsir®

DVGW

**CERT**

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-8231BN0466Registriernummer
registration number**Anwendungsbereich**
field of applicationProdukte der Wasserversorgung
products of water supply**Zertifikatinhaber**
owner of certificateValsir S.p.A.
Loc. Merlaro, 2, I-25078 Vestone (BS)**Vertreiber**
distributorValsir S.p.A.
Loc. Merlaro, 2, I-25078 Vestone (BS)**Produktart**
product categoryVerbundrohre für die Trinkwasserinstallation: PE-Xb/Al/PE-Xb-Rohr,
Fert.-Gr. 1 (8231)**Produktbezeichnung**
product description

Verbundrohr PE-Xb/Al/PE-Xb für die Trinkwasserinstallation

Modell
model

Pexal

Prüfberichte
test reports

Kontrollprüfung Labor: V349/17.1 vom 12.12.2017 (IMA)
Baumusterprüfung: 549/12 vom 21.03.2014 (IMA)
Ergänzungsprüfung: B016/12 vom 06.07.2012 (IMA)
Ergänzungsprüfung: B077/10 vom 01.06.2011 (IMA)
Ergänzungsprüfung: 44381/01-V vom 23.02.2005 (SKZ)
Baumusterprüfung: 44381/01-V vom 05.11.2003 (SKZ)
KTW-Prüfung: KR 146/17 vom 11.07.2017 (TZW)
Mikrobiologische Prüfung: MO 165/16 vom 16.08.2016 (TZW)

Prüfgrundlagen
test basis

DVGW W 542 (01.08.2009)
UBA KTW (07.03.2016)
DVGW W 270 (01.11.2007)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

05.11.2023 / 17-0117-WNV

26.10.2018 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05DVGW CERT GmbH
ZertifizierungsstelleJosef-Wirmer-Str. 1-3
53123 BonnTel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

A-2/2

DW-8231BN0466

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
Pexal	Fertigungsgruppe: 1	Abmessungen: bis 63 mm

Verwendungshinweise / Bemerkungen**hints of utilization / remarks**

geprüfte Abmessungen: 16,0 x 2,00 mm (Al: 0,30 mm), 20,0 x 2,00 mm (Al: 0,40 mm), 26,0 x 3,00 mm (Al: 0,58 mm), 32,0 x 3,00 mm (Al: 0,70 mm), 40,0 x 3,50 mm (Al: 0,85 mm) und 50,0 x 4,00 mm (Al: 1,01 mm)

volsir®

DVGW